




СРО-И-052-22092021

**Общество с ограниченной
ответственностью «МГУЛАБ»
(ООО «МГУЛАБ»)**

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 1, 2, 3, 4
ОКПО 45324792; ОГРН 1157746467856;
ИНН 7716795103; КПП 770701001

**Испытательный центр
«МГУЛАБ»
(ИЦ «МГУЛАБ»)**

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 2, 4;
корп. 1, этаж 1, пом. I, ком. 5, 7, 8
+7 495 120-67-97; info@msulab.ru; msulab.ru



...

УТВЕРЖДАЮ

...

МП

...

...

Протокол испытаний

№ ...

1 Сведения о заказчике ^A

1	Тип	Физическое лицо
2	Наименование	...
3	Почтовый адрес	—
4	Телефон	...
5	Email	—

2 Сведения о Пробе

1	Шифр пробы	...
2	Наименование ^A	...
3	Объект испытаний ^A	Питьевая вода
4	Информация об отборе	Проба предоставлена Заказчиком

Список показателей приведен для наглядной иллюстрации раздела с результатами протокола испытаний. Точный список для каждого набора показателей приведен в спецификации набора. Испытания по приведенным показателям могут быть выполнены на отличном оборудовании, аналогичном приведенному в образце. Точные формулировки в наименованиях показателей и в сносках к ним, а также в ссылках на методики испытаний могут отличаться от приведенных в образце и будут соответствовать актуальной области аккредитации и внутренним документам системы качества Испытательного центра.

ИЦ «МГУЛАБ»		Протокол испытаний	№ • • •
5	Сопроводительные документы	Акт отбора пробы № • • • от • • •	
6	Место отбора ^А	• • •	
7	Дата отбора ^А	• • •	
8	Дата приема	• • •	
9	Даты осуществления лабораторной деятельности	• • •	
10	Адрес проведения испытаний	• • •	

3 Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование типа, тип	Модификация	Заводской номер	Свидетельство о поверке
1	2	3	4	5
1	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	AJH-420CE	BL091075001	№ • • • , до • • •
2	Спектрофотометры DR 2800, DR 3900 и DR 5000	DR 3900	1462144	№ • • • , до • • •
3	Спектрофотометры, DR 2800, DR 4800, DR 5000	DR 2800	1223648	№ • • • , до • • •
4	Хроматографы ионные Metrohm мод. 883 Basic IC plus, 930 Compact IC Flex, 940 Professional IC Vario	Metrohm мод. 930 Compact IC Flex	1930200085016	№ • • • , до • • •

4 Результаты испытаний

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	Погрешность (неопределенность)	Документ, устанавливающий правила и методы испытаний (исследований) и измерений
1	2	3	4	5	6
Неорганические соединения					
1	Массовая концентрация бромид-ионов	мг/дм ³	<0,1	—	МИ-В-01-2023 (ФР.1.31.2024.48365)
2	Массовая концентрация нитрат-ионов	мг/дм ³	6,08	0,91	МИ-В-01-2023 (ФР.1.31.2024.48365)
3	Массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм ³	<0,1	—	МИ-В-01-2023 (ФР.1.31.2024.48365)
4	Массовая концентрация ортофосфатов (фосфат-ионов) (в расчете на PO ₄)	мг/дм ³	11,9	1,8	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 (Издание 2016 г.)
5	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм ³	35,1	5,6	МИ-В-01-2023 (ФР.1.31.2024.48365)
6	Массовая концентрация фторид-ионов	мг/дм ³	11,9	1,2	МИ-В-01-2023 (ФР.1.31.2024.48365)

Список показателей приведен для наглядной иллюстрации раздела с результатами протокола испытаний. Точный список для каждого набора показателей приведен в спецификации набора. Испытания по приведенным показателям могут быть выполнены на отличном оборудовании, аналогичном приведенному в образце. Точные формулировки в наименованиях показателей и в сносках к ним, а также в ссылках на методики испытаний могут отличаться от приведенных в образце и будут соответствовать актуальной области аккредитации и внутренним документам системы качества Испытательного центра.

ИЦ «МГУЛАБ»		Протокол испытаний			№ ...
1	2	3	4	5	6
7	Массовая концентрация хлорид-ионов	мг/дм ³	79,0	7,9	МИ-В-01-2023 (ФР.1.31.2024.48365)

5 Расшифровки сносок

^A Информация предоставлена заказчиком (орфография и пунктуация сохранены).

6 Примечания

Дополнения, отклонения или исключения: отсутствуют.

Информация об особых условиях испытаний: отсутствует.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательного центра «МГУЛАБ».

Испытательный центр «МГУЛАБ» не осуществлял отбор проб и не несет ответственности за стадию отбора проб и информацию, предоставленную Заказчиком.

Результаты испытаний относятся только к пробам, прошедшим испытания.

Больше информации о показателях доступно:

- в PDF-версии документа по ссылкам в наименованиях показателей;
- по QR-коду;
- по ссылке: msulab.ru/knowledge/.



Составил:

...

...

Дата выдачи: ...

Конец Протокола испытаний